Выписка из СанПиН 2.4.1.3049-13

Режим проветривания в группе

►Сквозное проветривание проводят не менее 10мин. через каждые 1,5ч.
Проветривание проводят в отсутствии детей и заканчивают за 30 мин до их прихода с прогулки или занятий.
►В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года
►В помещениях спален сквозное проветривание проводят до отхода детей ко сну.
В холодное время года фрамуги закрывают за 10 мин до отхода ко сну, открывают во время сна с одной стороны и закрывают на 30 мин. до подъема.
В теплое время года дневной сон организуют при открытых окнах (избегая сквозняков).

Длительность проветривания зависит:
❶ t° наружного воздуха
❷ направления ветра
❸ эффективности отопительной системы

При проветривании допускается снижение t°, но не более чем на 2-4 °С

Выписка из СанПиН 2.4.1.3049-13

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ ДОУ

ПОМЕЩЕНИЯ	t º (С) (НЕ НИЖЕ)
Приёмные, игровые ясельных групповых ячеек	22
Туалетные ясельных групп	22
Приёмные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек	21
Туалетные дошкольных групп	19
Спальни всех групповых ячеек	19
Музыкальный и спортивный зал	19
Помещения медицинского значения	22